

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydané podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SENSIT s.r.o
Školní 2610
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ 64087484

tímto prohlašuje,

že vlastnosti dále uvedených výrobků splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a jsou za podmínek správné instalace, použití a údržby pro určený účel použití bezpečné. U všech výrobků uváděných na trh byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených technických norem.

Název výrobku: Snímače teploty pro venkovní prostředí s výstupem 4 až 20 mA

Typ: NS 510K – provedení s konektorem

Popis a použití:

Tyto odporové snímače jsou určeny pro měření teploty plyných látek. Snímače vyhovují stupni ochrany IP 65 podle ČSN EN 60 529. Standardní měřicí rozsahy jsou -30 až 60 °C, 0 až 35 °C, 0 až 100 °C a 0 až 150 °C, přičemž maximální teplota v okolí hlavice snímače je 70 °C a nesmí být ani krátkodobě překročena. Kombinací snímače a plastového držáku, dodávaného jako příslušenství, je možné použít snímače pro měření teploty ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Snímače je možné použít pro všechny řídicí systémy, které jsou kompatibilní s výstupním signálem 4 až 20 mA. Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

Výrobek na něž se vztahuje toto prohlášení je ve shodě s následujícími předpisy a normami:


Směrnice Rady 89/336/EHS ze 3. května 1989 týkající se elektromagnetické kompatibility, ve znění směrnice Rady 91/263/EHS, směrnice Rady 92/31/EHS a směrnice Rady 93/68/EHS implementovanými do právního řádu České republiky nařízením vlády č. 18/2003 Sb.

ČSN EN 61326-1: 1998+Z1:1999+Z2:2002+A3:2005, ČSN EN 61000-4-2:1997+A1:1999+Z1:2001,
ČSN EN 61000-4-3:2003 ed.2+A1:2003 (úroveň 10 V/m),
ČSN EN 61000-4-4 ed.2:2005, ČSN EN 61000-4-5:1997+Z1:2001, ČSN EN 61000-4-11:2005,
ČSN 33 2000-4-41 a ČSN EN 60 529

Certifikáty: NV č. 18/2003 Sb. evidenční číslo 740/70/06/BT/IZ/E ze dne 21.4.2006, vydal ITI TÜV s.r.o.,
Pobočka Ostrava, Teslova 2, Ostrava
evidenční číslo 741/70/06/BT/IZ/E ze dne 21.4.2006, vydal ITI TÜV s.r.o.,
Pobočka Ostrava, Teslova 2, Ostrava
protokol o zkoušce číslo 6440-171/2006 ze dne 10.4.2006, vydal VOP026
Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov, V. Nejedlého 691, Vyškov

ČSN EN 60 529 certifikát č. 97 E 0175, ze dne 28.11.1997, vydal Fyzikálně technický
zkušební ústav, Ostrava Radvanice

Rožnov pod Radhoštěm, dne: 4.12.2007


RNDr. Jan Janíček
Jednatel společnosti

Společnost je zapsána v obchodní rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 13728.

Tel.: +420 571-625571
Fax: +420 571-625572
E-mail: obchod@sensit.cz

Bank. spojení: KB Rožnov pod Radhoštěm
Číslo účtu: 9536620217/0100
www.sensit.cz

IČ: 64087484
DIČ: CZ64087484