

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydané podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

**SENSIT s.r.o**  
**Školní 2610**  
**756 61 Rožnov pod Radhoštěm**  
**IČ 64087484**

tímto prohlašuje,

že vlastnosti dále uvedených výrobků splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a jsou za podmínek správné instalace, použití a údržby pro určený účel použití bezpečné. U všech výrobků uváděných na trh byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených technických norem.

**Název výrobku:** Snímače teploty pro venkovní prostředí s výstupem 0 až 10 V

**Typ:** NS 710B – provedení s průchodkou

## Popis a použití:

Tyto odporové snímače jsou určeny pro měření teploty plyných látek. Snímače vyhovují stupni ochrany IP 65 podle ČSN EN 60 529. Standardní měřicí rozsahy jsou -30 až 60 °C, 0 až 35 °C, 0 až 100 °C a 0 až 150 °C, přičemž maximální teplota v okolí hlavice snímače je 70 °C a nesmí být ani krátkodobě překročena. Snímače je možné použít pro všechny řídicí systémy, které jsou kompatibilní s výstupním signálem 0 až 10 V a je možné je použít pro měření teploty v interiérech, ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

Výrobek na něž se vztahuje toto prohlášení je ve shodě s následujícími předpisy a normami:

Směrnice Rady 89/336/EHS ze 3.května 1989 týkající se elektromagnetické kompatibility, ve znění směrnice Rady 91/263/EHS, směrnice Rady 92/31/EHS a směrnice Rady 93/68/EHS implementovanými do právního řádu České Republiky nařízením vlády č. 18/2003 Sb.

ČSN EN 61326-1: 1998+Z1:1999+Z2:2002+A3:2005, ČSN EN 61000-4-2:1997+A1:1999+Z1:2001, ČSN EN 61000-4-3:2003 ed.2+A1:2003 (úroveň 3 V/m), ČSN EN 61000-4-4 ed.2:2005, ČSN EN 61000-4-5:1997+Z1:2001, ČSN EN 61000-4-6:1997+Z1:2001, ČSN EN 61000-4-11:2005, ČSN 33 2000-4-41 a ČSN EN 60 529

Certifikáty: NV č. 18/2003 Sb. evidenční číslo 1612/70/06/BT/IZ/E ze dne 31.8.2006, vydal ITI TÜV s.r.o., Pobočka Ostrava, Teslova 2, Ostrava  
evidenční číslo 1613/70/06/BT/IZ/E ze dne 31.8.2006, vydal ITI TÜV s.r.o., Pobočka Ostrava, Teslova 2, Ostrava  
Protokol o zkoušce číslo 6440-304/2006 ze dne 14.6.2006, vydal VOP026 Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov, V. Nejedlého 691, Vyškov

ČSN EN 60 529 certifikát č.: FTZÚ 08 E 0033, vydaný dne 16.12.2008, Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava-Radvanice

Rožnov pod Radhoštěm, dne: 1.7.2010



Ing. Petr Brzezina  
Jednatel společnosti

Společnost je zapsána v obchodní rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 13728.

Tel.: +420 571-625571  
Fax: +420 571-625572  
E-mail: [obchod@sensit.cz](mailto:obchod@sensit.cz)

Bank. spojení: KB Valašské Meziříčí  
Číslo účtu: 9536620217/0100  
[www.sensit.cz](http://www.sensit.cz)

IČO: 64087484  
DIČ: CZ64087484