

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydané podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SENSIT s.r.o
Školní 2610
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ 64087484

tímto prohlašuje,

že vlastnosti dále uvedených výrobků splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a jsou za podmínek správné instalace, použití a údržby pro určený účel použití bezpečné. U všech výrobků uváděných na trh byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených technických norem.

Název výrobku: Snímač proudění

Typ: SNP120

Popis a použití:

Tyto snímače proudění jsou určeny pro kontaktní měření rychlosti proudění plyných látek. Vyhovují stupni ochrany IP 65 podle ČSN EN 60 529. Kombinací snímače a středového držáku je možné použít snímače pro měření proudění v klimatizačních kanálech nebo potrubích. Dovolená teplota v okolí hlavice snímače je – 30 až 70 °C a nesmí být ani krátkodobě překročena. Snímače je možné použít pro všechny řídicí systémy, které jsou kompatibilní s výstupem 0 až 10V. Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

Výrobek, na který se vztahuje toto prohlášení, je ve shodě s následujícími předpisy a normami:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993 implementovanou do právního řádu České Republiky nařízením vlády č. 18/2003 Sb., v platném znění

ČSN EN 61326-1:2007+Op:2007, ČSN EN 61000-3-2 ed.3:2006, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-4, ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-8, ČSN EN 61000-4-11

Certifikáty: NV č. 18/2003 Sb.

Protokol o zkoušce číslo 1209/70/10/BT/IZ/E ze dne 30.8.2010, vydal TÜV SÜD Czech s.r.o., Pobočka Ostrava, Teslova 2, Ostrava

Protokol o zkoušce číslo 1210/70/10/BT/IZ/E ze dne 30.8.2010, vydal TÜV SÜD Czech s.r.o., Pobočka Ostrava, Teslova 2, Ostrava

Protokol o zkoušce číslo 6440-349/2010 ze dne 19.7.2010, vydal VOP026 Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov, V.Nejedlého 691, Vyškov

Rožnov pod Radhoštěm, dne: 30.6.2011



Ing. Petr Brzezina
Jednatel společnosti

Společnost je zapsána v obchodní rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 13728.

Tel.: +420 571-625571
Fax: +420 571-625572
E-mail: obchod@sensit.cz

Bank. spojení: KB Valašské Meziříčí
Číslo účtu: 9536620217/0100
www.sensit.cz

IČO: 64087484
DIČ: CZ64087484