

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle ČSN EN ISO/IEC 17050-1, v platném znění

**SENSIT s.r.o**  
**Školní 2610**  
**756 61 Rožnov pod Radhoštěm**  
**IČ 64087484**

tímto prohlašuje,

že vlastnosti dále uvedených výrobků splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a jsou za podmínek správné instalace, použití a údržby pro určený účel použití bezpečné.

U všech výrobků uváděných na trh byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených technických norem.

**Název výrobku:** Platinové snímače teploty do 400 °C  
**Typ:** PTS 441, PTS 443, PTS 445 stopka bez šroubení  
PTS 461, PTS 463, PTS 465 stopka se šroubením

## Popis a použití:

Tyto odporové snímače jsou určeny pro kontaktní měření teploty v rozsahu od -60 do 400 °C, přičemž maximální teplota v okolí hlavice snímače je 100 °C a nesmí být ani krátkodobě překročena. Vyhovují stupni ochrany IP 68 5bar/30min podle ČSN EN 60 529. Kombinací snímače a nerezového středového držáku nebo jímky, dodávaných jako příslušenství, je možné použít snímače pro měření teploty v různých aplikacích průmyslového prostředí. Snímače teploty s jímkou je možné použít jako tlakovou výstroj ve smyslu nařízení vlády č. 26/2003 Sb. v platném znění. Snímače jsou osazovány platinovými odporovými čidly teploty Pt 100, Pt 500 a Pt 1000. Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

Výrobek, na který se vztahuje toto prohlášení, je ve shodě s následujícími předpisy a normami:

ČSN EN 60 529, ČSN EN 61010-1 a ČSN IEC 751

Rožnov po Radhoštěm, dne: 1.6.2011



Ing. Petr Brzezina  
Vedoucí technického úseku

Společnost je zapsána v obchodní rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 13728.

Tel.: +420 571-625571  
Fax: +420 571-625572  
E-mail: [obchod@sensit.cz](mailto:obchod@sensit.cz)

Bank. spojení: KB Rožnov pod Radhoštěm  
Číslo účtu: 9536620217/0100  
[www.sensit.cz](http://www.sensit.cz)

IČ: 64087484  
DIČ: CZ64087484