

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle ČSN EN ISO/IEC 17050-1

SENSIT s.r.o
Školní 2610
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ 64087484

tímto prohlašuje,

že vlastnosti dále uvedených výrobků splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a jsou za podmínek správné instalace, použití a údržby pro určený účel použití bezpečné. U všech výrobků uváděných na trh byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených technických norem.

Název výrobku: Snímače teploty pro venkovní prostředí

Typ: S 110K – provedení s konektorem

Popis a použití:

Tyto odporové snímače jsou určeny pro kontaktní měření teploty plyných látek. Kombinací snímače a plastového držáku, dodávaného jako příslušenství, je možné použít snímače pro měření teploty ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Snímače jsou osazovány různými měřicími prvky pro měření teploty, jako například Pt 100, Ni 1000, KTY, SMT 160-30 apod. Snímače vyhovují stupni ochrany IP 65 podle ČSN EN 60 529. Teplotní rozsah použití snímače je – 30°C až 100°C a nesmí být ani krátkodobě překročen. Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.


Výrobek na něž se vztahuje toto prohlášení je ve shodě s následujícími předpisy a normami:

ČSN EN 60 529, ČSN 33 2000-4-41

Prohlášení je vydáno na základě následujících certifikátů:

ČSN EN 60 529 certifikát č. 97 E 0175, ze dne 28.11.1997, vydal Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava Radvanice

Rožnov pod Radhoštěm, dne: 10.12.2007


.....
Ing. Petr Brzezina
Vedoucí technického úseku

Společnost je zapsána v obchodní rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 13728.

Tel.: +420 571-625571
Fax: +420 571-625572
E-mail: obchod@sensit.cz

Bank. spojení: KB Rožnov pod Radhoštěm
Číslo účtu: 9536620217/0100
www.sensit.cz

IČ: 64087484
DIČ: CZ64087484